

2000 HOUSE 耐震構造強度証明書

当建物（2000 HOUSE）は設計依頼の条件で建主より国土省の定める建築基準法構造強度に対して 1.25 倍（等級 2）以上の構造強度割増しを求められました。

当建物の耐震強度は建築基準法に定められる構造強度の 1.25 倍算出基準にて強度計算を行い確認申請届をし、施工期間中は各階毎に構造設計担当者井上敏康と意匠設計担当者黒野康夫の厳重な配筋検査を行い確認申請図通りに完成し、愛知県建築住宅センターの竣工検査を完了し建築基準関係規定に適合していることを証明する確認検査済書を受理された建物であります。

当建物構造強度は別紙添付構造計算書の通り建築基準法に対して 1.25 倍（等級 2）の構造耐力がある事を証明致します。

上記構造強度計算書の通り当建物の耐震強度算定結果は現行建築基準法上定められる構造強度の 1.25 倍（等級 2）を確保している安全な建物であることを証明致します。

（株） ZIN 設計室

KIT WORKS